



Checkliste PV-Anlage – für Installateure

Installation vor Ort:

- Tarifdraht Nr. x bei RSG
- Tarifdraht Nr. x in Legende nachgetragen
- Sperrschütz muss Öffner sein
- Überprüfung Register 2.7.0 (Einspeisung ins Netz GWSB)
0V auf Tarif \geq 0 W
230V auf Tarif = 0 W
- Alle Punkte geprüft -> Zählermeister aufbieten für
Abnahme PV-Anlage

Der Zählermeister darf erst nach Prüfung aller Punkte zur Abnahme der PV-Anlage aufgeboten werden!

Einzureichende Dokumente:

- Installationsanzeige inkl. Schema und ersichtlicher Sperrung (Die Installationsanzeige wird erst bearbeitet, wenn alle Unterlagen dazu eingereicht wurden)
- TAG
- Sicherheitsnachweis AC-Seite ab Anlageschalter von unabhängigem Kontrollorgan
- Sicherheitsnachweis DC-Seite von unabhängigem Kontrollorgan

Die Rücklieferung für den Eigentümer wird erst eingerichtet, wenn die Installation vor Ort von unserem Zählermeister abgenommen wurde und alle Dokumente vollständig eingereicht wurden!